

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu mua tâm lọc Hepa phòng mô. Yêu cầu về kỹ thuật theo Phụ lục 01, danh mục và số lượng chi tiết theo Mẫu số 01 kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty quan tâm có khả năng cung cấp, gửi Báo giá theo các nội dung như sau:

- Bảng chào giá vật tư, thiết bị (Mẫu số 01).*
- Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá (kèm theo danh mục mã ngành kinh doanh).*

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận văn thư – tầng 3, nhà A, Bệnh viện Nhi Trung ương.

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.6273.8532

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Trân trọng *J. D.*

**K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trịnh Ngọc Hải

PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Tấm lọc Hepa H13 loại kích thước 1220x610x69 (mm)

Stt	Mô tả	Đơn vị	Thông số	Ghi chú
1	Kiểu loại Hepa		H13	
2	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 11487:2016 hoặc tương đương	
4	Vật liệu khung		Nhôm hoặc Hợp kim nhôm	
5	Vật liệu màng lọc		Sợi thủy tinh	
6	Hiệu suất lọc	%	99.95% @MPPS	
7	Chênh áp ban đầu	Pa	115(± 5)	
8	Lưu lượng cấp gió tương ứng với tốc độ tiêu chuẩn 0,45 m/s (tại ngưỡng trở kháng ban đầu)	m ³ /h	≥ 1.200	
9	Chênh áp khuyến cáo thay thế	Pa	≥ 500	
10	Kiểu phân cách		Hot melt (nóng chảy)	
11	Lưới chắn bảo vệ Hepa:			
	<i>Vật liệu</i>		<i>Lưới làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ sơn tĩnh điện</i>	
	<i>Kiểu loại</i>		<i>2 bên mặt tấm lọc</i>	
12	Gioăng đệm khung			
	<i>Vật liệu</i>		<i>PU (polyurethane)</i>	
	<i>Kiểu loại</i>		<i>bao mặt khung ở 2 bên bề mặt lọc, không có mối ghép ở góc</i>	
13	Khả năng kháng khuẩn		Có	
14	Nhiệt độ giới hạn:		70°C	
15	Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chống cháy của lọc không khí		UL900 hoặc FM4920	

2. Tấm lọc Hepa H13 loại kích thước 610x610x69 (mm)

Stt	Mô tả	Đơn vị	Thông số	Ghi chú
1	Kiểu loại Hepa		H13	
2	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 11487:2016 hoặc tương đương	
4	Vật liệu khung		Nhôm hoặc Hợp kim nhôm	
5	Vật liệu phin lọc		Sợi thủy tinh	
6	Hiệu suất lọc	%	99.95%@ MPPS	
7	Chênh áp ban đầu	Pa	115 (\pm 5)	
8	Lưu lượng cấp gió tương ứng với tốc độ tiêu chuẩn 0,45 m/s (tại ngưỡng trở kháng ban đầu)	m ³ /h	\geq 600	
9	Chênh áp khuyến cáo thay thế	Pa	\geq 500	
10	Kiểu phân cách		Hot Melt (nóng chảy)	
11	Lưới chắn bảo vệ Hepa:			
	<i>Vật liệu</i>		<i>Lưới làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ sơn tĩnh điện</i>	
	<i>Kiểu loại</i>		<i>2 bên mặt lọc</i>	
12	Gioăng đệm khung			
	<i>Vật liệu</i>		<i>PU (polyurethane)</i>	
	<i>Kiểu loại</i>		<i>bao mặt khung ở 2 bên bề mặt lọc, không có mối ghép ở góc</i>	
13	Kháng khuẩn		Có	
14	Nhiệt độ giới hạn:		70°C	
15	Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chống cháy của lọc không khí		UL900 hoặc FM4920	

11 2 2 1 1

[Handwritten mark]

MẪU SỐ 01

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 202

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

Tên Công ty: ...

Địa chỉ: ...

Mã số thuế: ...

Liên hệ: Ông/Bà: ...; Sdt: ...

Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản Báo giá như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Model	Hãng sản xuất	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tấm lọc Hepa H13 loại kích thước: 1220x610x69 (mm)	chiếc	230					
2	Tấm lọc Hepa H13 loại kích thước: 610x610x69 (mm)	chiếc	20					
	Tổng cộng						...	

- Giá chào là giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí (nếu có).

- Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

