



HATICO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HATICO VIỆT NAM

PHÒNG THỬ NGHIỆM – VIMCERTS 269 - VILAS 1349

D/c: Số 45 ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

D/c PTN: Liên hệ 16.31 khu đô thị Himode Royal Park Kim Chung Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Tel: 0936.175.507

Email: haticovietnam2016@gmail.com

Số: 03764/2024/PKQ/24.842



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng
Địa điểm quan trắc
Vị trí lấy mẫu

Tên mẫu/ Loại mẫu
Ngày lấy mẫu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Bệnh viện nhi trung ương - 18/8/79 La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
- NT.110624-009- Mẫu nước thải trước xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 2 công suất 750 m³/ngày đêm, Tọa độ: VD=21.025434, KD=105.808480 (NT1)
- NT.110624-011- Mẫu nước thải trước xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 1 công suất 760 m³/ngày đêm, Tọa độ: VD=21.023839, KD=105.807016 (NT2)
- NT.110624-013- Mẫu nước thải tại điểm xả cuối, Tọa độ: VD=21.023349, KD=105.80699 (NT3)
Số lượng mẫu: 03
Ngày hoàn thành thử nghiệm: 01/07/2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả			QCVN 28 :2010/BTNMT Cột B
				NT1	NT2	NT3	
1	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	6,9	6,89	7,2	6,5 – 8,5
2	Dầu mỡ động, thực vật ^(b)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	10,8	10,2	2,8	20
3	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-NO3-E:2023	0,39	0,18	5,57	50
4	Salmonella ^(*)	Vi khuẩn/ 100 ml	TCVN 9717:2013	KPH	KPH	KPH	KPH
5	Shigella ^(*)	Vi khuẩn/ 100 ml	SMEWW 9260E:2017	KPH	KPH	KPH	KPH

1. (c) Không quy định
3. Các chỉ tiêu đánh dấu (b) được công nhận Vimeerts
5. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ
7. Phấn kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng trực tiếp gửi đến, hoặc công ty lấy về.
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (a) được công nhận Vilas
4. Các chỉ tiêu đánh dấu (c) được công nhận bởi Sở Y tế Hà Nội
6. Không tự ý sao lục kết quả khi chưa có sự đồng ý của phòng thử nghiệm
8. Thời gian lưu mẫu 7 ngày, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.
Trang 1/2

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả			QCVN 28 :2010/BTNMT Cột B
				NT1	NT2	NT3	
6	Vibrio cholerae ^(*)	Vi khuẩn/ 100 ml	SMEWW/ 9260H:2017	KPH	KPH	KPH	KPH
7	Tổng hoạt độ phóng xạ α ^(*)	Bq/L	TCVN 6053:2011	KPH	KPH	KPH	0,1
8	Tổng hoạt độ phóng xạ β ^(*)	Bq/L	TCVN 6219:2011	KPH	KPH	KPH	1,0
9	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	138,2	101,8	12,6	50
10	COD ^(b)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	230,4	169,6	31,4	100
11	TSS ^(b)	mg/L	TCVN 6625:2000	47	21,2	16	100
12	Amoni (tính theo N) ^(b)	mg/L	TCVN 5988:1995	106,1	45,4	7,6	10
13	Phosphat (PO ₄ ³⁻ tính theo P) ^(b)	mg/L	TCVN 6202:2008	10,91	4,46	0,41	10
14	Sunfua (H ₂ S) ^(b)	mg/L	TCVN 6637:2000	0,68	0,62	0,2	4
15	Tổng Coliforms ^(b)	MPN/ 100mL	SMEWW/ 9221B:2023	250.000	2.000	1.400	5.000

Ghi chú: KPH: Không phát hiện

+ Chỉ tiêu Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Vimcerts 121

+ Chỉ tiêu Tổng hoạt độ phóng xạ α , Tổng hoạt độ phóng xạ β được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Dầu tư Công nghệ và Môi trường CEC - Vimcerts 230

Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải Y tế

Cột B: Giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

TM. PHÒNG THỬ NGHIỆM

Nguyễn Thị Duyên

CÁN BỘ QA/QC

Hoàng Thị Kim Anh

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC

CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

VIỆT NAM

THS. Đỗ Thị Duyên

1. (*) Không quy định

3. Các chỉ tiêu sinh dầu (b) được công nhận Vimcerts

5. Các chỉ tiêu đánh dầu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ

7. Phấn kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng trực tiếp gửi đến, hoặc công ty lấy về.

2. Các chỉ tiêu đánh dầu (a) được công nhận Vilas

4. Các chỉ tiêu đánh dầu (c) được công nhận bởi Sở Y tế Hà Nội

6. Không tự ý sao lưu kết quả khi chưa có sự đồng ý của phòng thử nghiệm

8. Thời gian lưu mẫu 7 ngày, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

Trang 2/2